



GOBIERNO
DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

LICITACIÓN PÚBLICA LP-SC-016-2018
“Recarga de extintores, pruebas hidrostáticas y mantenimiento de hidrantes contra incendio”

JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:30 (doce horas con treinta minutos) del día lunes 13 (trece) del mes de agosto de 2018 (dos mil dieciocho) y estando constituidos en la Sala de Juntas de la Dirección General de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, ubicada en Avenida Niños Héroes No. 2409, en la Colonia Moderna, se reúne Salec Velazquez Nande, Director General de Administración y Titular de la Unidad Centralizada de Compras, en cumplimiento a lo ordenado en la Disposición Primera, del Acuerdo que contiene Disposiciones Administrativas en Materia de Compras, Arrendamiento y Contratación de Servicios de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” con fecha 15 de febrero de 2018, en compañía del titular del área requirente Lic. Ricardo Barba Delgadillo, encargado del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, presentes para dar inicio a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública LP-SC-016-2018 “Recarga de extintores, pruebas hidrostáticas y mantenimiento de hidrantes contra incendio”.

Contando con la asistencia de los licitantes interesados, quienes se registraron en el listado que se les hizo llegar al inicio de la reunión. El participante presente de Extin México, S.A. de C.V. tiene otras dudas por desahogar, mismas que se escriben a continuación:

Nº	PUNTO DE LAS BASES O ANEXO DEL CUAL TIENE DUDA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Segundo y tercer punto del Anexo 1 de las Bases de la Licitación.	Serán recarga o sólo mantenimiento?	Se deben realizar pruebas para comprobar su funcionamiento correcto; en caso de no tenerlo, realizar las reparaciones y la recarga necesaria.



GOBIERNO
DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

2	Anexo 1.	Sobre las mangueras, cómo será el mantenimiento?	Se hacen pruebas de presión, se estiran las mangueras y el acomodo en los gabinetes de los hidrantes.
---	----------	--	---

No habiendo dudas por desahogar, se da por concluida la presente acta y se recuerda a los participantes que el contenido y los requerimientos técnicos establecidos en las bases de la licitación, en todos los documentos y anexos que quedan con su misma fuerza y alcance legal y deberán de tomarse en cuenta para la elaboración de sus propuestas técnicas y económicas.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente acta, siendo las 12:47(doce horas con cuarenta y siete minutos), firmando los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C. RICARDO BARBA DELGADILLO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

La presente hoja de firmas corresponde a la página 2 de 2 del Acta Circunstanciada Junta de Aclaraciones. Licitación Pública LP-SC-016-2018 "Recarga de extintores, pruebas hidrostáticas y mantenimiento de hidrantes contra incendio".